



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Iktatószám: 24206-6/2023/KTEF

Ügyintéző: Kurilla-Farkas Tímea,
+36 1 896 8593

Tárgy: Ivóvízbiztonsági engedély, Viega
Kereskedelmi Kft., VIEGA Smartpress
bronz idomok
Hivatkozási szám:
Ügyintézőjük: Mucsi László
Melléklet: Használati útmutató (8 oldal)

Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!

HATÁROZAT

A Viega Kereskedelmi Kft. (1024 Budapest, Lövház u. 30., a továbbiakban: Meghatalmazott), a Viega GmbH & Co. KG (Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország, gyártási hely: Ennest Dieselstrasse 8. 57439 Attendorn Németország, a továbbiakban: Engedélyes) meghatalmazottjának kérelmére, az Engedélyes által gyártott és az Engedélyes és a Meghatalmazott által forgalmazott **VIEGA Smartpress bronz idomok** (a továbbiakban: Termék), ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C) területén történő alkalmazását ivóvízbiztonsági szempontból az alábbi

feltételekkel engedélyezem:

- 1.) Az ivóvízbiztonsági engedély száma: 24206-6/2023/KTEF
- 2.) A Termék neve: VIEGA Smartpress bronz idomok
- 3.) A Termék forgalmazójának neve: Viega GmbH & Co. KG (Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország)
- 4.) A Termék hazai forgalmazójának neve: Viega Kereskedelmi Kft. (1024 Budapest, Lövház u. 30.)
- 5.) A Termék gyártójának neve: Viega GmbH & Co. KG (Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország, gyártási hely: Ennest Dieselstrasse 8. 57439 Attendorn Németország)
- 6.) A Termék alkalmazási területe: Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)
- 7.) A Termék mérettartománya: Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás
- 8.) A Termék típusai:
 - Viega Smartpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6714
 - Viega Smartpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6714.1
 - Viega Smartpress bedugós könyök 90°-os SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6793
 - Viega Smartpress csatlakozóív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6776
 - Viega Smartpress T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6726.4

Közegészségügyi Főosztály

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,

e-mail: kozegeszseg@nnk.gov.hu

Hivatali kapu NNKKOZEG, KRID azonosító: 369732197

- Viega Smartpress T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6717
- Viega Smartpress szűkítő összekötő SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6715.2
- Viega Smartpress bedugóidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6713
- Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6713P
- Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6712
- Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6725.5
- Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6725
- Viega Smartpress falikorong T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6724.3
- Viega Smartpress kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6725.7
- Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6711
- Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6763
- Átmenő közcsavar modellszám: 3246
- Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6735
- Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6783
- Falátvezető modellszám: 2032.1
- Viega Smartpress 90°-os átmenőív SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6716.8
- Viega Smartpress bővítőlem SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6725.78
- Viega Smartpress gyorscsatlakozós T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6718.8
- Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6711.8
- Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6723
- Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6724
- Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6724.1
- Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6724.2
- Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6741
- Viega Smartpress szerelőegység SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6723.1
- Viega Smartpress 90°-os csatlakozódoboz SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6720.01

9.) A Termék ivóvízbiztonsági engedélyének érvényességi ideje: 2028. július 4.

10.) Az engedély kizárólag a Meghatalmazott kérelmében ismertetett és a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály 10917-1/2023/LAB. iktatószámú, 2023. április 21-én kelt előzetes szakvéleményével véleményezett, a Viega GmbH & Co. KG által gyártott VIEGA Smartpress bronz idomokra vonatkozik.

11.) Az engedély kizárólag a Viega GmbH & Co. KG által gyártott VIEGA Smartpress bronz idomok Nemzeti Népegészségügyi Központhoz benyújtott dokumentáció szerinti, azzal megegyező minőségű (felépítés, vízzel érintkező szerkezeti anyagok) Termékre vonatkozik, a Termék beszereléséhez szükséges egyéb alkatrészekre nem:

Vízzel érintkező alkatrész	Anyag/típus	Gyártó	Külföldi higiénés minősítés (minősítés hőfoka)
alapterest ¹	rézötvözet/ CW617N	Viega GmbH & Co. KG	4MS
	rézötvözet/ CC499K		4MS
alapteresthez kapcsolódó műanyag préscsatlakozó	PPSU/ Ultrason P3010 MR Schwarz 10101	BASF AG	WRAS 2212501 (85°C)

4MS: „Procedure for the Acceptance of Metallic Materials Used for Products in Contact with Drinking Water” kiadvány alapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály elfogadható ötvözet.

1: A két rézötvözetet opcióként alkalmazzák.

A Termék beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak.

A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelése a benyújtott dokumentumok, vizvizsgálatok alapján ebben a konkrét Termékben került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti a szerkezeti anyagok önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más termékbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárást külön kell lefolytatni.

12.) Az engedély kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a Termék, illetve a technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését, illetve a benyújtott dokumentumok egyéb jogszabályoknak való megfelelését (pl.: biztonsági adatlap CLP és GHS megfelelését).

13.) A Terméket kizárólag a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya által meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartása mellett szabad használni, tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére, nyilvántartásba vételére, illetve engedélyeztetésére vonatkozóan a Korm. rendeletben, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben (a továbbiakban: Együttes rendelet), illetve a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet) leírtak a mérvadóak.

14.) A VIEGA Smartpress bronz idomok mellé az Engedélyes köteles a határozat mellékletét képező, magyar nyelvű Használati útmutatót mellékelni, amelyben rögzíteni szükséges a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály 10917-1/2023/LAB. iktatószámú szakvélemény felhasználói útmutatóra vonatkozó, 3-7. pontjaiban meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételeket, biztonsági előírásokat:

- A Termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 70°C-ot nem haladhatja meg.
- Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- A Termék tisztítási, illetve fertőtlenítési utasításait (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, illetve forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia!

- d) A Termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan a Korm. rendeletben, az Együttes rendeletben, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben leírtak a mérvadóak.
- e) A Terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a Terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- f) A Termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenteni szükséges.

15.) Az Engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé a Termék forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

16.) A Termék csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott Termék megfelel a Korm. rendelet előírásainak. A jelölés mellett fel kell tüntetni az engedély számát.

17.) Az ivóvízbiztonsági engedély öt évig érvényes. Az engedélyezett VIEGA Smartpress bronz idomok engedélyének megújítását az Engedélyes az engedély lejártát megelőzően a Nemzeti Népegészségügyi Központnál (a továbbiakban: NNK) kérelmezheti. A megújítási kérelem tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját a Korm. rendelet 5. mellékletének 4. pontja tartalmazza.

18.) Az Engedélyes által forgalmazott, jelen határozatban engedélyezett VIEGA Smartpress bronz idomoknak a mindenkori EU és a hazai vízhygiénés követelményeknek és a vonatkozó MSZ EN termékszabványok előírásainak meg kell felelnie. A Termékre, az ivóvízre és a használati melegvízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait az Engedélyes, illetve a továbbforgalmazó köteles nyomon követni.

19.) Az engedély kérelemre történő módosítása az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás miatt lehetséges vagy az engedélyezett termékcsalád új típussal történő kiegészítése esetén, ha az ivóvízzel, illetve használati melegvízzel érintkező végleges anyagok és azok gyártója megegyezik.

20.) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNK visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az Engedélyes nem jelenti be, vagy az engedélyezési eljárás során vizsgált hygiénés minimumkövetelményeknek a Termék már nem felel meg, vagy az Engedélyes a Termék megújítását nem kérelmezi.

Jelen döntés véglegessé válását követően a fenti adatokat az *egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 7. § (1) bekezdése szerint az NNK nyilvántartásba veszi és az Ehi 7. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az engedély előírásainak be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi a VIEGA Smartpress bronz idomok Használati útmutatója.

Az eljárásért fizetendő eljárási költséget, 96.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette, más eljárási költség nem merült fel, így arról nem rendelkezem.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az NNK-hoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A Meghatalmazott 2023. június 8. napján kérelemmel fordult az NNK-hoz az Engedélyes által gyártott és az Engedélyes és a Meghatalmazott által forgalmazott Termék ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C) területén történő alkalmazásának ivóvízbiztonsági engedélyezési ügyében.

Az iratok áttekintése után megállapítottam, hogy a Meghatalmazott által benyújtott kérelem nem tartalmazta a Termék 10915-1/2023/LAB. előzetes szakvéleményében megnevezett hazai forgalmazó cég nevét és címét, valamint a Termék alkalmazási területét. A benyújtott használati útmutató nem tartalmazta teljes pontossággal az előzetes szakvélemény szerinti Termék megnevezését. Ennek pontosítása volt szükséges.

Fenti indokok alapján a 24206-3/2023/KTEF. iktatószámú végzésemben az átdolgozott, cégszerű aláírással ellátott kérelem és magyar nyelvű használati útmutató, megküldésére szólítottam fel a Meghatalmazottat.

A Meghatalmazott a fenti hiánypótlásban előírt dokumentumokat határidőre megküldte.

A kérelem benyújtása előtt az Engedélyes beszerezte a Korm. rendelet szerint előírt előzetes NNK szakvéleményt.

A 2023. április 21-én kiadott, 10917-1/2023/LAB. iktatószámú szakvéleményben az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya az ivóvízbiztonsági engedély megadását közegészségügyi alkalmazási feltételek előírásával javasolta.

Az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya a 10917-1/2023/LAB. számú előzetes szakvéleményében megállapította, hogy a Termék laboratóriumi vizsgálatait nem tartják szükségesnek elvégezni, a Termék közegészségügyi értékelését a korábbi (OKI 6223-3/2017) és a jelenlegi eljárás során beküldött dokumentumok alapján végezték el.

Mindezek alapján megállapították, hogy a Termék ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C) területén történő alkalmazásának - szakvéleményük 1-2. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett - közegészségügyi szempontból akadály nem áll.

A 10917-1/2023/LAB. számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet a 3-7. pontokban megadott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartására, valamint a Termék mellé a használati útmutató kötelező biztosítására, amelyben az Engedélyes a fogyasztót tájékoztatja az alkalmazás feltételeiről.

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„10. § (1) Kizárólag az e rendeletnek megfelelő, ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok hozhatók forgalomba, amelyek:

a) rendeltetésszerű alkalmazásuk során sem közvetlenül, sem közvetve nem veszélyeztetik az emberi egészséget és az élelmiszerbiztonságot,

b) nem befolyásolják kedvezőtlenül az ivóvíz és a használati melegvíz színét, szagát vagy ízét,

c) nem segítik elő a mikroorganizmusok szaporodását, továbbá

d) nem oldanak ki szennyező anyagokat az ivóvízbe és a használati melegvízbe az anyag rendeltetési célja alapján szükségesnél nagyobb mennyiségben.”

A Korm. rendelet 10. § (7) – (9) bekezdése előírja, hogy:

„10. § (7) A bejelentőnek, az engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

(8) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékeket, vízkezelő vegyszereket és szűrőanyagok csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott termék megfelel e rendelet előírásainak. Az alkalmazandó jelölésre vonatkozó előírásokat az országos tisztifőorvos a honlapján közzéteszi, szükség esetén az Európai Unióban egységesen alkalmazott előírások alapján módosítja. A jelölés mellett fel kell tüntetni a nyilvántartásba vétel vagy az engedély számát.

(9) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok nyilvántartásba vételének vagy a termékek ivóvízbiztonsági engedélyének meglétét, az alkalmazási feltételek és a tájékoztatási kötelezettség betartását a népegészségügyi szerv és az NNK ellenőrzi.”

A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján:

„12. § (1) Az 5. melléklet 2. pontjában felsorolt termékeket az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalomba hozó (a továbbiakban: engedélyes) kérelmére az NNK ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi úgy, hogy az alkalmazási mód és a felhasznált anyagok figyelembevételével alkalmazási feltételeket határoz meg a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében. Az NNK az engedélyezési eljárás során vizsgálja az ivóvízzel és a használati melegvízzel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó higiénés minimumkövetelményeknek való megfelelést a 10. § (1), (2) és (4) bekezdése figyelembevételével. Az ivóvízbiztonsági engedélyben előírt, a termék biztonságos, egészséget nem veszélyeztető használatát biztosító közegészségügyi alkalmazási feltételekről az engedélyes a felhasználókat a termék használati útmutatójában tájékoztatja.”

A Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése szerint:

„12. § (2) Az ivóvízbiztonsági engedély öt évig hatályos.

(3) Az ivóvízbiztonsági engedély megújítását az engedélyes az engedély lejártát megelőzően kérelmezheti. A megújítási kérelem tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját az 5. melléklet 4. pontja tartalmazza.”

A Korm. rendelet 12. § (4) és (5) bekezdése alapján:

- a) ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az engedélyes nem jelenti be, vagy
- b) az (1) bekezdésben meghatározott higiénés minimumkövetelményeknek a termék már nem felel meg.

(5) Az ivóvízbiztonsági engedély módosítását az engedélyes kérelmezheti

- a) az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás esetén, vagy
- b) az engedélyezett termékcsalád új típussal történő kiegészítése esetén, ha az ivóvízzel, illetve használati melegvízzel érintkező végleges anyagok és azok gyártója megegyezik.”

A Korm. rendelet 19. § (11) bekezdése alapján: „19. § (11) Az első magyarországi forgalomba hozó a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben meghatározottak alapján az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékekhez, vízkezelő vegyszerekhez és szűrőanyagokhoz magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket, amelynek tartalmaznia kell a víztisztításra vonatkozó tájékoztatást is. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie. A forgalmazás során fel kell tüntetni a termék megnevezése mellett a bejelentés vagy az engedély számát.”

A Meghatalmazott kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az NNK előzetes szakvéleménye alapján - megállapítottam, hogy a Termék ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C) területén történő alkalmazása a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése előírásainak.

Az NNK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket - az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján és a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésére tekintettel - vízbiztonsági szempontból írta elő a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében, hogy a Termék alkalmazása ne eredményezze a víz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen íz-, szín és szaganyagok, illetve szennyező anyagok vízbe kerülését.

Az Engedélyes tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 10. § (7), 12. § (1) és 19. § (11) bekezdésére tekintettel került előírásra.

A Termék csomagolására vonatkozó rendelkezéseket a Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése írja elő.

Az engedély hatályára és megújítására vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése tartalmazza.

Az ivóvízbiztonsági engedély visszavonásának esetéről a Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az engedély módosítására vonatkozó előírásokat a Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése tartalmazza.

A Termék használati útmutatójára vonatkozó rendelkezések a Korm. rendelet 19. § (11) bekezdésére tekintettel kerültek előírásra.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. § szerint: „[Az eljárás fajtái] A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.”

Az Ehi 14/B. § (8) bekezdése alapján az ivóvízbiztonsággal, az ivóvíz vizsgálatával, valamint a természetes gyógytényezőkkel, természetes ásványvizekkel kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján az ivóvízbiztonsági engedélyeztetést teljes eljárásban folytattam le.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 8. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (96.000,- Ft) az Engedélyes megfizette.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az Ehi 13/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján tettem meg, mely szerint: *„Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az ivóvíz minőségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.”*

Az Ehi 13/A. § (1b) bekezdése alapján:

„Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytat.”

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint:

„Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési vagy közigazgatási – kivéve eljárási – bírságot nem helyez kilátásba.”

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint:

„Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannyal szemben szabható ki.”

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint:

„Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.”

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint:

„A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.”

A határozat annak közlésével egyidejűleg Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben, *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6/C. § szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg.


A Fővárosi Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja, valamint *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 1. pontja alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a kiadmányozási szabályzatról* szóló 10/2022. (III.23.) Tisztifőorvosi Utasítás alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint az NNK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani.

Budapest, 2023. július „6”.

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
névében és megbízásából



Belláné Apostol Mária
főosztályvezető

Határozatot kapták:

- Viega Kereskedelmi Kft. (1024 Budapest, Lövház u. 30., cégkapus elérhetőség: 13865861 és általa a Viega GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország)
- Nemzeti Népegészségügyi Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály (tárhely)
- Irrattár