



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Iktatószám: NNGYK/01370-8/2026
Előzményszám: NNGYK/89327/2025
Ügyintéző: Kurilla-Farkas Tímea
Telefon: +36 1 896 8593

Tárgy: Ivóvízbiztonsági engedély, VIEGA Smartpress/Pexfit Pro elnevezésű PE-X/Al/PE-X ötrétegű polietilén csövek (alapanyag: HE2590, HE2595)
Hivatkozási szám: -
Ügyintézőjük: Mucsi László
Mellékletek: Használati útmutató (28 oldal).

Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!

HATÁROZAT

A **Viega GmbH & Co. KG** (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország, a továbbiakban: Engedélyes) meghatalmazottja, a **Viega Kft.** (1024 Budapest, Lövház u. 30., a továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére, a Meghatalmazott által forgalmazott és a **Viega GmbH & Co. KG** (Attendorn-Ennest Dieselstrasse 8., 57439, Németország) által gyártott **VIEGA Smartpress/Pexfit Pro elnevezésű PE-X/Al/PE-X ötrétegű polietilén csövek (alapanyag: HE2590, HE2595)** (a továbbiakban: Termék), ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C) területén történő alkalmazását ivóvízbiztonsági szempontból az alábbi

feltételekkel engedélyezem:

- 1.) Az ivóvízbiztonsági engedély száma:** NNGYK/01370-8/2026.
- 2.) A Termék neve:** VIEGA Smartpress/Pexfit Pro elnevezésű PE-X/Al/PE-X ötrétegű polietilén csövek (alapanyag: HE2590, HE2595)
- 3.) A Termék forgalmazójának neve:** Viega Kft. (1024 Budapest, Lövház u. 30.)
- 4.) A Termék gyártójának neve:** Viega GmbH & Co. KG (Attendorn-Ennest Dieselstrasse 8., 57439, Németország)
- 5.) A Termék alkalmazási területe:** Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).
- 6.) A Termék mérettartománya:** Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás.
- 7.) A Termék típusai:**

Ivóvízzel érintkező termékek megnevezése	Viega modellszám	Külső átmérő [mm]
Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső tekercsben	4705	16, 20, 25, 32
Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső tekercsben	4705.1	16
Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső szálban	4703	16, 20, 25, 32, 40, 50, 60
Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső fekete PE védőcsőben	4704	16, 20, 25
Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső kék és piros védőcsőben	4704.1	16, 20
Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső kék és piros 6mm-es hőszigeteléssel	4705.5	16, 20
Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső kék és piros 9mm-es hőszigeteléssel	4705.6	25, 32

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220

e-mail: kozegeszseg@nngyk.gov.hu

Hivatali kapu NNKKOZEG, KRID azonosító: 369732197

Smartpress/Pexfit Pro PE-X/Al/PE-X ötrétegű cső szürke 13mm-es hőszigeteléssel	4705.4	16, 20, 25
--	--------	------------

8.) A Termék ivóvízbiztonsági engedélyének érvényességi ideje: 2031. március 2.

9.) Az engedély kizárólag a Meghatalmazott kérelmében ismertetett és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya NNGYK/81139-1/2025. iktatószámú, 2025. november 20-án kelt előzetes szakvéleményével véleményezett, a Viega GmbH & Co. KG által gyártott **VIEGA Smartpress/Pexfit Pro elnevezésű PE-X/Al/PE-X ötrétegű polietilén csövekre (alapanyag: HE2590, HE2595)** vonatkozik.

10.) Az engedély kizárólag a Viega GmbH & Co. KG által gyártott **VIEGA Smartpress/Pexfit Pro elnevezésű PE-X/Al/PE-X ötrétegű polietilén csövek (alapanyag: HE2590, HE2595)** hatóságomhoz benyújtott dokumentáció szerinti, azzal megegyező minőségű és összetételű (alapanyag) Termékre vonatkozik, a Termék beszereléséhez szükséges egyéb alkatrészekre nem:

1. táblázat

<i>Vízzel érintkező alkatrészek</i>	<i>Anyag / Típus</i>	<i>Arány</i>	<i>Gyártó</i>
alapanyag	PE / HE2590 ¹	100 %	Borealis AG
	PE / HE2590 (95%) HE2595 fekete (5%) ²	100 %	
	PE / HE2595 fekete ³	100 %	

¹: 32mm-nél kisebb átmérőjű csövek esetén

²: 32mm átmérőjű csövek esetén

³: 32mm-nél nagyobb átmérőjű csövek esetén

A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelősége a benyújtott dokumentumok, vízvizsgálatok alapján ebben a konkrét Termékben került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti az 1. táblázatban szereplő a szerkezeti anyagok önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más termékbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárást külön kell lefolytatni. Az 1. táblázatban részletezett alkatrészek önállóan kizárólag a Meghatalmazott által forgalmazott VIEGA Smartpress/Pexfit Pro elnevezésű PE-X/Al/PE-X ötrétegű polietilén csövek (alapanyag: HE2590, HE2595) cserealkatrészeként forgalmazhatók.

11.) Az engedély kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a Termék, illetve a technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését, illetve a benyújtott dokumentumok egyéb jogszabályoknak való megfelelőségét (pl.: biztonsági adatlap CLP és GHS megfelelőségét).

12.) A Termék beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak.

13.) A Terméket kizárólag a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály által meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartása mellett szabad használni, tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére, nyilvántartásba vételére, illetve engedélyeztetésére vonatkozóan a Korm. rendeletben, a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendeletben (a továbbiakban: 528/2012/EU rendelet), valamint a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba

hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 316/2013. Korm. rendelet) leírtak a mérvadók.

14.) A VIEGA Smartpress/Pexfit Pro elnevezésű PE-X/Al/PE-X ötrétegű polietilén csövek (alapanyag: HE2590, HE2595) mellé az Engedélyes és a Meghatalmazott köteles a határozat mellékletét képező, magyar nyelvű használati útmutatót mellékelni, amelyben rögzíteni szükséges a Termék neve és típusai mellett az engedély számát, a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály NNGYK/81139-1/2025. iktatószámú előzetes szakvélemény felhasználói útmutatóra vonatkozó, 4-8. pontjaiban meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételeket, biztonsági előírásokat:

- a) A Termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 70°C-ot nem haladhatja meg. Közegészségügyi szempontból nincs akadálya, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra.
- b) Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás, a mérettartományra közegészségügyi szempontból nincs korlátozás.
- c) A Termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a Korm. rendeletben, illetve a 316/2013. Korm. rendeletben és az 528/2012/EU rendeletben leírtak a mérvadók.
- d) A Terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a Terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- e) A Termék alkalmazását követő első napokban szervesanyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel szükséges csökkenteni.

15.) Az Engedélyesnek, a Meghatalmazottnak és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé a Termék forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

16.) A Termék csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott Termék megfelel a Korm. rendelet előírásainak. A jelölés mellett fel kell tüntetni az engedély számát.

17.) Az ivóvízbiztonsági engedély öt évig érvényes. Az engedélyezett VIEGA Smartpress/Pexfit Pro elnevezésű PE-X/Al/PE-X ötrétegű polietilén csövek (alapanyag: HE2590, HE2595) engedélyének megújítását az Engedélyes az engedély lejártát megelőzően Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK) kérelmezheti. A megújítási kérelem tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját a Korm. rendelet 5. mellékletének 4. pontja tartalmazza.

18.) A Meghatalmazott által forgalmazott, jelen határozatban engedélyezett VIEGA Smartpress/Pexfit Pro elnevezésű PE-X/Al/PE-X ötrétegű polietilén csöveknek (alapanyag: HE2590, HE2595) a mindenkor EU és a hazai vízhygiénés követelményeknek és a vonatkozó MSZ EN termékszabványok előírásainak meg kell felelnie. A Termékre, az ivóvízre és használati melegvízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait az Engedélyes, a Meghatalmazott, illetve a továbbforgalmazó köteles nyomon követni.

19.) Az engedély kérelemre történő módosítása az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás miatt lehetséges.

20.) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNGYK visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az Engedélyes nem jelenti be, vagy az az engedélyezési eljárás során vizsgált higiénés minimumkövetelményeknek a Termék már nem felel meg.

Jelen döntés véglegessé válását követően a fenti adatokat az *egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 7. § (1) bekezdése szerint az NNGYK nyilvántartásba veszi és az Ehi 7. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az engedély előírásainak be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi a **VIEGA Smartpress/Pexfit Pro elnevezésű PE-X/Al/PE-X ötrétegű polietilén csövek (alapanyag: HE2590, HE2595)** Használati útmutatója.

Az eljárásért fizetendő eljárási költséget, 129.600 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette, más eljárási költség nem merült fel, így arról nem rendelkezttem.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az NNGYK-hoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A Meghatalmazott 2025. november 26. napján az Engedélyes által forgalmazott és a **Viega GmbH & Co. KG** (Attendorn-Ennest, Dieselstasse 8., 57439, Németország) által gyártott **Termék 59585-2/2020/KTEF. iktatószámú nyilvántartásba vételének megújítására** irányuló kérelemmel fordult az NNGYK-hoz, mely kérelem alapján NNGYK/89327-1/2025. ügyszámon 2025. november 26. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az iratok áttekintését követően megállapítottam, hogy a Termék 59585-2/2020/KTEF. iktatószámú nyilvántartásba vétele 2020. december 04-én került kiadásra, így az 5 éves felülvizsgálati ideje még nem járt le.

Továbbá a Termék nyilvántartásba vételére még a Korm. rendelet hatályba lépését megelőzően került sor. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, ameddig az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező termékek vizsgálatára és

értékelésére vonatkozóan nincs érvényes magyar szabványként bevezetett európai termékszabvány, addig a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pont 1.3-1.5 alpontjaiban felsorolt termékekre a 2. pont 2.4-2.6. alpontjai szerint, ivóvízbiztonsági engedélyezési eljárás lefolytatása vált szükségessé.

Megállapítottam, hogy a Meghatalmazott által benyújtott kérelem és mellékletei a Korm. rendelet 5. számú mellékletének 4. pontjában előírtakat nem a teljes pontossággal tartalmazta.

Nem került benyújtásra az NNGYK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály által kiadott előzetes szakvélemény száma.

A benyújtott kérelem módosítás volt szükséges, melyben a forgalmazó cég nevét és címét, továbbá a gyártó cég nevét egyértelműsíteni kellett. A benyújtásra került kérelemben forgalmazóként a Viega Kft. került megadásra, míg az 59585-2/2020/KTEF. határozatban a forgalmazó a Viega GmbH & Co. KG. Továbbá az 59585-2/2020/KTEF. határozatban a gyártó cég neve a Viega Supply Chain GmbH & Co. KG, a benyújtott kérelemben azonban a gyártó cég a Viega GmbH & Co. KG.

Nem került benyújtásra hiteles, bélyegzőlenyomattal ellátott gyártói nyilatkozat a Termék változatlanosságáról, illetve a Termék változatlan gyártási körülményeiről.

A benyújtásra került magyar nyelvű használati útmutatók módosítása szintén szükséges volt, melyeknek tartalmaznia kellett a Termék pontos megnevezését, a típusait és az NNGYK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály által előzetesen kiadott szakvélemény közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételeit.

Valamint módosított, hiteles, bélyegzőlenyomattal ellátott listát kellett benyújtani, mely csak a Termék típusait tartalmazta az NNGYK előzetes szakvéleménye alapján.

Továbbá megállapítottam, hogy a Meghatalmazott az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 1. sz. melléklete IV.13. pontja szerint megállapított, a közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási díj megfizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem nyújtotta be, így a 64. 800 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetése vált szükségessé, amennyiben a Termék változatlan gyártási körülménye és a Termék változatlanossága a gyártó által igazolásra kerül. Ha a gyártói nyilatkozatok nem állnak rendelkezésre, akkor az EüM rendelet 1. sz. melléklete IV.8. pontja szerint megállapított, a közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási díj megfizetése szükséges, mely 129. 600 Ft, tekintettel arra, hogy ezesetben új ivóvízbiztonsági eljárás lefolytatása szükséges.

Fenti indokok alapján az NNGYK/89327-2/2025. számú végzésemben a közegészségügyi értékelés (szakvélemény) számának, a módosított kérelem, használati útmutató, típuslista, a gyártói nyilatkozatok és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum megküldésére szólítottam fel a Meghatalmazottat.

Meghatalmazott 2026. január 5-én, elektronikus úton megküldte a Termék előzetes szakvéleményét.

Továbbá Meghatalmazott 2026. január 16-án, elektronikus úton megküldte a Termék előzetes szakvéleményének megfelelően elkészített kérelmet, használati útmutatót, és a típuslistát. Gyártói nyilatkozatok és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum nem kerültek benyújtásra. Meghatalmazott a benyújtott kérelemben 129. 600 Ft eljárási díjra vonatkozó proforma számla kiállítását kérelmezte.

Meghatalmazott 2026. január 26. napján érkezett beadványában kérelmezte jelen eljárás szünetelését, mert még nem tudták az igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni.

Az NNGYK/01370-5/2026. iktatószámú végzéssel a Meghatalmazott kérelmének helyt adtam, és az NNGYK/89327-1/2025. ügyszámon 2025. november 26. napján indult közigazgatási hatósági eljárás szüneteléséről döntöttem 2026. január 26. napjától kezdődően.

A Meghatalmazott 2026. február 12-én érkezett beadványában kérelmezte az eljárás folytatását, és benyújtotta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentációt.

A hatósági eljárás szünetelést követő folytatása tárgyában 2026. február 17-én NNGYK/01370-7/2026 számon végzés került kiadásra.

Az Engedélyes beszerezte a Korm. rendelet szerint előírt előzetes szakvéleményt.

A 2025. november 20-án kiadott, NNGYK/81139-1/2025. iktatószámú szakvélemény és a hiánypótlásban benyújtott dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a jelen eljárás teljesen új ivóvízbiztonsági engedély kiadására és nem megújító eljárásra vonatkozik. A hiánypótlásban előírt gyártói nyilatkozatok benyújtására így már nem volt szükség.

Az NNGYK/81139-1/2025. iktatószámú szakvéleményben a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály az ivóvízbiztonsági engedély megadását közegészségügyi alkalmazási feltételek előírásával javasolta.

A Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya az NNGYK/81139-1/2025. számú előzetes szakvéleményezési eljárásában megállapította, hogy a jelenlegi eljárás során benyújtott dokumentumok alapján a Termék laboratóriumi vizsgálatait nem tartják szükségesnek elvégezni. A Termék közegészségügyi értékelést a korábbi (48973/2020/LAB) eljárás során elvégzett laboratóriumi vizsgálat és a jelenleg beküldött dokumentumok, a külföldi minősítések alapján végezték el.

Mindezek alapján megállapították, hogy a Termék ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C) területén történő alkalmazásának - szakvéleményük 1-3. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett, közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Az NNGYK/81139-1/2025. számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet a 4-8. pontokban megadott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartására, valamint a Termék mellé a használati útmutató kötelező biztosítására, amelyben az Engedélyes a fogyasztót tájékoztatja az alkalmazás feltételeiről.

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„10. § (1) Kizárólag az e rendeletnek megfelelő, ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok hozhatók forgalomba, amelyek:

a) rendeltetésszerű alkalmazásuk során sem közvetlenül, sem közvetve nem veszélyeztetik az emberi egészséget és az élelmiszerbiztonságot,

b) nem befolyásolják kedvezőtlenül az ivóvíz és a használati melegvíz színét, szagát vagy ízét,

c) nem segítik elő a mikroorganizmusok szaporodását, továbbá

d) nem oldanak ki szennyező anyagokat az ivóvízbe és a használati melegvízbe az anyag rendeltetési célja alapján szükségesnél nagyobb mennyiségben.”

A Korm. rendelet 10. § (7) – (9) bekezdése előírja, hogy:

„10. § (7) A bejelentőnek, az engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé az ivóvízzel és

használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

(8) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékeket, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott termék megfelel e rendelet előírásainak. Az alkalmazandó jelölésre vonatkozó előírásokat az országos tisztifőorvos a honlapján közzéteszi, szükség esetén az Európai Unióban egységesen alkalmazott előírások alapján módosítja. A jelölés mellett fel kell tüntetni a nyilvántartásba vétel vagy az engedély számát.

(9) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok nyilvántartásba vételének vagy a termékek ivóvízbiztonsági engedélyének meglétét, az alkalmazási feltételek és a tájékoztatási kötelezettség betartását a népegészségügyi szerv és az NNGYK ellenőrzi.”

A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján: „12. § (1) Az 5. melléklet 2. pontjában felsorolt termékeket az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalomba hozó (a továbbiakban: engedélyes) kérelmére az NNGYK ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi úgy, hogy az alkalmazási mód és a felhasznált anyagok figyelembevételével alkalmazási feltételeket határoz meg a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében. Az NNGYK az engedélyezési eljárás során vizsgálja az ivóvízzel és a használati melegvízzel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó higiénés minimumkövetelményeknek való megfelelést a 10. § (1), (2) és (4) bekezdése figyelembevételével. Az ivóvízbiztonsági engedélyben előírt, a termék biztonságos, egészséget nem veszélyeztető használatát biztosító közegészségügyi alkalmazási feltételekről az engedélyes a felhasználókat a termék használati útmutatójában tájékoztatja.”

A Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése szerint:

„12. § (2) Az ivóvízbiztonsági engedély öt évig hatályos.

(3) Az ivóvízbiztonsági engedély megújítását az engedélyes az engedély lejártát megelőzően kérelmezheti. A megújítási kérelem tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját az 5. melléklet 4. pontja tartalmazza.”

A Korm. rendelet 12. § (4) és (5) bekezdése alapján:

„12. § (4) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNGYK visszavonja

*a) ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az engedélyes nem jelenti be, vagy
b) az (1) bekezdésben meghatározott higiénés minimumkövetelményeknek a termék már nem felel meg.*

(5) Az ivóvízbiztonsági engedély módosítását az engedélyes kérelmezheti

a) az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás esetén.”

A Korm. rendelet 19. § (11) bekezdése alapján: „19. § (11) Az első magyarországi forgalomba hozó a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben meghatározottak alapján az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékekhez, vízkezelő vegyszerekhez és szűrőanyagokhoz magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket, amelynek tartalmaznia kell a víztisztításra vonatkozó tájékoztatást is. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie. A forgalmazás során fel kell tüntetni a termék megnevezése mellett a bejelentés vagy az engedély számát.”

A Meghatalmazott kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az előzetes szakvélemény alapján - megállapítottam, hogy a Termék ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C) területén történő alkalmazása a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése előírásainak.

Az NNGYK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket - az előzetesen kiadott szakvélemény alapján és a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésére tekintettel ivóvízbiztonsági szempontból írta elő a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében, hogy a Termék alkalmazása ne eredményezze az ivóvíz és használati melegvíz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen íz, szín és szaganyagok, illetve szennyező anyagok vízbe kerülését.

Az Engedélyes tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 10. § (7), 12. § (1) és 19. § (11) bekezdésére tekintettel került előírásra.

A Termék csomagolására vonatkozó rendelkezéseket a Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése írja elő.

Az Engedély hatályára és megújítására vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése tartalmazza.

Az ivóvízbiztonsági engedély visszavonásának esetéről a Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az engedély módosítására vonatkozó előírásokat a Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése tartalmazza.

A Termék és használati útmutatójára vonatkozó rendelkezések a Korm. rendelet 19. § (11) bekezdésére tekintettel kerültek előírásra.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. § szerint: „[Az eljárás fajtái] A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.”

Az Ehi 14/B. § (9) bekezdése alapján az az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő közegészségügyi szempontú nyilvántartásba vételhez kötött termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok bejelentésével, az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő, ivóvíz-biztonsági engedély alapján forgalomba hozható termékek, vízkezelésre szolgáló berendezések ivóvíz-biztonsági engedélyezésével, valamint a fürdővízzel közvetlenül érintkezésbe kerülő bejelentésköteles anyagok, termékek bejelentésével és a fürdővíz-biztonsági engedélyhez kötött fürdővíz- vízkezelési eljárások engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján az ivóvíz-biztonsági engedélyezést teljes eljárásban folytattam le.

Az EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 8. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (129.600,- Ft) az Engedélyes megfizette.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az Ehi 13/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján tettem meg, mely szerint: *„Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az ivóvíz minőségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.”*

Az Ehi 13/A. § (1b) bekezdése alapján: „Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytat.”

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint: „Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési bírságot nem helyez kilátásba.”

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint: „Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannal szemben szabható ki.”

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint: „Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.”

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint: „A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.”

A határozat annak közlésével egyidejűleg Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben, a *Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ*ról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 3. § szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg.

A Fővárosi Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontjára, valamint a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 1. pontja alapján határoztam meg.

A *kiadmányozási jog gyakorlása a kiadmányozási szabályzatról* szóló 14/2025. (X.1.) Tisztifőorvosi Utasítás alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény szerint az NNGYK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani.

Budapest, elektronikus időbélyegző szerint.

Dr. Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
nevében és megbízásából

Belláné Apostol Mária
főosztályvezető

Határozatot kapják:

- Viega Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.; – Céglap azonosító: 13865861) és általa a Viega GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország)
- Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály (tárhely)
- Irattár