

## TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

(a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet alapján)

### DOP-V-G2-2021

1. A termék megnevezése: **Viega Sanpress Inox G** présidomokkal szerelt nemesacél csőrendszer (Viega G2 csoport)
2. A termék azonosítása: **Viega Sanpress Inox G** 1.4401 rozsdamentes cső és biztonsági SC-Contur-ral kialakított préselhető rozsdamentes idomok NA15 – NA100 mérettartományban. A Viega Sanpress Inox G présidomok az alábbi azonosító jelzéseket tartalmazzák:  
- Viega  
- DVGW,  
- KIWA  
- sárga téglalapban: GAS, MOP5, GT/5
3. A termék rendeltetése: **Sanpress Inox G** 1.4401 rozsdamentes cső és biztonsági SC-Contur-ral kialakított préselhető rozsdamentes idomok (gázipari szerelvények) földgáz, gázfázisú PB gáz és tüzelőolaj vezetékekhez, szerelvények csatlakoztatásához.  
A biztonságos rendszer feltételei:  
- MSZ EN 10088 korrózióálló acél (1.4401),  
- Viega présgép alkalmazása,  
- Viega „V” préspofa alkalmazása,  
- Viega Bizonyítvánnyal rendelkező kivitelező.
4. A gyártó neve: Viega Supply Chain GmbH & Co. KG.  
DE 57428 Attendorn, Viega Platz 1., Németország
5. A gyártó magyarországi képviselete: Viega Kft., 1024 Budapest, Lövház u. 30.
6. A termék teljesítménye állandósága értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4
7. Műszaki értékelést végző tanúsító szervek által kiadott dokumentumok, a műszaki értékelés adatai:  
Öntanúsítási nyilatkozat a gyártó által elvégzett típusvizsgálattal és gyári termelés-ellenőrzéssel  
3898-04/36000/2004.  
**DVGW DG-8531BR0333**  
MPA NRW /Dortmund/ 12000430-04
8. Teljesítménytáblázat:

| Lényeges tulajdonságok                                                                                                 | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Fém elemek tűzvédelmi osztálya                                                                                         | megfelelt    | MSZ EN 13501-1:2007 +A1:2010  |
| Korrózióálló acélok.                                                                                                   | megfelelt    | MSZ EN 10088:2005             |
| Gázellátás. Fogyasztói gázvezetékek.<br><b>Legnagyobb üzemi nyomás ≤ 5 bar</b>                                         | megfelelt    | MSZ EN 1775:2008              |
| Gáztömörség és vizsgálata. Kisnyomású csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések.                                  | megfelelt    | MSZ 11413-4:1977              |
| Ipari gázellátó rendszerek. Gázvezetékek és szerelvények követelményei és vizsgálata.                                  | megfelelt    | MSZ 11425-2:1982              |
| Közzeti gázellátó rendszerek. Fogyasztói és csatlakozóvezetékek.<br><b>Legnagyobb üzemi nyomás ≤ 5 bar</b>             | megfelelt    | MSZ 7048-2:1983               |
| Csőmenet menetben tömítő kötással. 1.rész: Kúpos külső menetek és hengeres belső menetek. Méretek, tűrések és jelölés. | megfelelt    | MSZ EN 10226-1:2004           |
| Az 1., 2., és 3. gázcsalád gázaival és forró vízzel érintkező fémes menetes kötések tömítőanyagai.                     | megfelelt    | MSZ EN 751 sorozat            |
| Gáztömörség és vizsgálata. Általános előírások.                                                                        | megfelelt    | MSZ EN 11413-1:1977           |

**VIEGA Kereskedelmi Kft.**

1024 Budapest, Lövház utca 30.

Tel.: 1-345-0495

info@viega.hu



9. Az 1. és 2. pont alatt azonosított termék megfelel a 8. pont alatt ismertetett teljesítménynek. Ennek a teljesítmény-nyilatkozatnak az elkészítéséért kizárólag a 4. pont alatt ismertetett gyártó a felelős.
10. Jelen teljesítmény-nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Kiadás dátuma:

2021.10.05.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juhász László".

Juhász László

Viega Kereskedelmi Kft.

VIEGA Kereskedelmi Kft.  
1024 Budapest, Lövőház utca 30.  
Tel.: 1-345-0495  
info@viega.hu

**viega**



**CERT**

**DVGW-Baumusterprüfzertifikat**  
**DVGW type examination certificate**

**DG-8531BR0333**

Registernummer  
registration number

|                                                         |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i> | Produkte der Gasversorgung<br><i>products of gas supply</i>                                                                                                                  |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i> | Viega GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1, D-57439 Attendorn                                                                                                                      |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                 | Viega GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1, D-57439 Attendorn                                                                                                                      |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>            | Installationssysteme und Systemverbinder: Rohrverbinder für<br>Gasinstallationssysteme (8531)                                                                                |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i> | Gasinstallationssystem Sanpress Inox G, bestehend aus<br>Pressverbindern aus nichtrostendem Stahl mit SC-Contur (unverpresst<br>undicht) und Rohren aus nichtrostendem Stahl |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                           | Sanpress Inox G                                                                                                                                                              |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>              | Ergänzungsprüfung: 122000131 vom 06.08.2020 (MPM)<br>Baumusterprüfung: 120002559-1 vom 20.03.2006 (MPM)                                                                      |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>              | DVGW G 5614 (01.12.2013)                                                                                                                                                     |

**Ablaufdatum / AZ** 20.03.2022 / 21-0107-GNU  
*date of expiry / file no.*

20.07.2021 Rie A-1/2  
Datum: Bearbeiter: Blatt: Leiter der Zertifizierungsstelle  
date: issued by: sheet: head of certification body

**DAKkS**  
Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Jäger-Wälder-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel.: +49 228 91 88 888  
Fax: +49 228 91 88 999  
www.dgw-cert.com  
info@dgw-cert.com

| Typ<br>type | Technische Daten<br>technical data                  | Bemerkungen<br>remarks |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 02...       | Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 5<br>Nennweite: 15,0 mm  |                        |
| 02...       | Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 5<br>Nennweite: 18,0 mm  |                        |
| 02...       | Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 5<br>Nennweite: 22,0 mm  |                        |
| 02...       | Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 5<br>Nennweite: 28,0 mm  |                        |
| 02...       | Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 5<br>Nennweite: 35,0 mm  |                        |
| 02...       | Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 5<br>Nennweite: 42,0 mm  |                        |
| 02...       | Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 5<br>Nennweite: 54,0 mm  |                        |
| 02...XL     | Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 5<br>Nennweite: 64,0 mm  |                        |
| 02...XL     | Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 5<br>Nennweite: 76,1 mm  |                        |
| 02...XL     | Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 5<br>Nennweite: 88,9 mm  |                        |
| 02...XL     | Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 5<br>Nennweite: 108,0 mm |                        |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

*hints of utilization / remarks*

Zu verwendendes Edelstahlrohr: „Sanpress Rohr 1 4401“, Firma Viega GmbH & Co. KG, D-57439 Attendorn.  
Die Anforderungen an die höhere thermische Belastbarkeit (HTB) werden bis zur Druckstufe MOP 5 (GT 5) erfüllt.  
Dieser Zertifizierung liegen Presswerkzeuge der Fa. Viega GmbH & Co. KG, D-57439 Attendorn zu Grunde.