



36



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-7401AO2957

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Viega Technology GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Vertreiber <i>distributor</i>	Viega Deutschland GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Produktart <i>product category</i>	Kapillarlöt- und Übergangsfitting: Kapillarlötfitting aus Rotguss und Übergangsfitting aus Kupfer und Rotguss (7401)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gewindefittings aus Rotguss oder Siliziumbronze
Modell <i>model</i>	3...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 120004948-1 vom 14.12.2017 (MPM) Baumusterprüfung: 1200004742 vom 06.10.2016 (MPM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 6-Bbl./1 (01.04.2016) DVGW GW 6-(P) (01.03.2014) UBA METALLE (15.03.2017)

70029 04 A-C-E

Ablaufdatum / AZ 15.03.2021 / 16-0712-WNU
date of expiry / file no.

21.12.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
30.., 31.., 32.., 33.., 34.., 35..	Nennweite: 3/8"	
30.., 31.., 32.., 33.., 34.., 35..	Nennweite: 1/2"	
30.., 31.., 32.., 33.., 34.., 35..	Nennweite: 3/4"	
30.., 31.., 32.., 33.., 34.., 35..	Nennweite: 1"	
30.., 31.., 32.., 33.., 34.., 35..	Nennweite: 1 1/4"	
30.., 31.., 32.., 33.., 34.., 35..	Nennweite: 1 1/2"	
30.., 31.., 32.., 33.., 34.., 35..	Nennweite: 2"	
30.., 31.., 32.., 33.., 34.., 35..	Nennweite: 2 1/2"	
30.., 31.., 32.., 33.., 34.., 35..	Nennweite: 3"	
Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>		
Werkstoff: Rotguss (CC499K) oder Siliziumbronze (CC246E / CuSi4Zn9MnP)		